Technische Betriebe
Brilant Ibrahimi
☎ 058 228 80 62
@ brilant.ibrahimi@balgach.ch

BALGACH

Information zur Trinkwasserqualität

Unser Trinkwasser ist einwandfrei

Die Wasserversorgung Balgach liefert Trinkwasser in einwandfreier Qualität nach gesetzlichen Vorschriften des Lebensmittelgesetzes. Die Anlagen werden laufend nach einem Qualitäts-System überwacht und dafür entsprechend Wasserproben aus dem Versorgungsnetz genommen.
Die Überprüfung der Wasserqualität erfolgt systematisch und wird durch das kantonale Labor St. Gallen durchgeführt.

Ständig versorgte Einwohner

per 01.01.2026: durch die WVB 5'167 Einwohner

Hygienische Beurteilung

Wasserproben
Die mikrobiologischen Untersuchungen über Keime und Bakterien liegen unterhalb der Toleranzgrenzen.
Das Wasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Wasserproben
Die chemischen Untersuchungen über gesundheitsschädliche Parameter liegen unterhalb der Toleranzgrenzen.
Das Wasser ist chemisch einwandfrei.

Anteile Wasserförderung 2025

Bedarfsabdeckung **411'751m^3 = 100%**
Grundwasser
über Wasserwerk Mittelrheintal **69%**
Quellwasser
aus den Quellen der WV Balgach **31%**

Zusammensetzung

Sie trinken aus dem Leitungsnetz der WVB

Messung:	Messeinheit:	Grundwasser	und Quellwasser	als Mischwasser
Gesamthärte	franz. Härtegrade	15-20 Ø 17.5	25-35.1 Ø 31.25	Ø ~ 24.38
Nitrat	mg NO_3 /pro Liter	0-0.2 Ø 0.1	06-10 Ø 8	Ø ~ 4.05
Calcium	mg Ca^{2+} /pro Liter	43-53 Ø 48	74-111 Ø 95.25	Ø ~ 71.63
Magnesium	mg Mg^{2+} /pro Liter	08-12 Ø 10	16-22 Ø 19.25	Ø ~ 14.63

Wasserbehandlung und Aufbereitung

Grundwasser	WMR	Entkeimung mit Ozonanlage
Quellwasser	WVB	Entkeimung mit UV-Anlagen, Aktivkohlefilter und Membranfiltration

Informationen

Wasserversorgung Balgach:
Wasserwart Markus Graf Tel. 058 228 80 75
Leiter Tiefbau/Werke Ivo Kobler Tel. 058 228 80 59

9436 Balgach, im Oktober 2026

Technische Betriebe Balgach